

4893-17

Krosno dnia, 11.10.2017r.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krośnie

ul. Kisielewskiego 12
38 – 400 Krosno

tel. 43-219-42
www.psse.krosno.pl

PSK.443.1.53.5.2017

URZĄD MIEJSKI W I	
Wydział	6
Wpłynęło	12. PAŹ. 2017
Ilość załączników	
Podpis	<i>[Signature]</i>

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie na podstawie art. 105 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) umarza postępowanie w sprawie poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Spółki Wodnej Wodociągowej „Iwla II” w Iwli .

UZASADNIENIE

Postępowanie stało się bezprzedmiotowe ponieważ obowiązki zawarte w punktach od 1, 2, 3 oraz punktu 4 decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie z dnia 27.09.2017r., znak: PSK.443.1.53.5.2017 dotyczące poinformowania w sposób skuteczny odbiorców o wprowadzonym zakazie korzystania z wody do celów spożywczych, zapewnienia mieszkańcom wody odpowiedniej jakości z zastępczego źródła zaopatrzenia, podjęcia natychmiastowego działania naprawczego celem zapewniania wody przeznaczonej do spożycia, przez ludzi – zostały wykonane w całości, co potwierdziła kontrola sprawdzająca przeprowadzona w dniu 03.10.2017r., wyeliminowano zanieczyszczenie mikrobiologiczne, co potwierdzono badaniem wody wykonanym w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 09.10.2017r. (sprawozdanie z badań nr 578/N/HK/17 z dnia 11.10.2017r.). Natomiast obowiązek zawarty w punkcie 4 dotyczący doprowadzenia do poprawy jakości wody z w/w wodociągu dla parametru mętności do dopuszczalnego zakresu wartości określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, tj: 1 NTU z terminem realizacji do dnia 20.10.2017r.- został wykonany. Spółka Wodna Wodociągowa „Iwla II” w Iwli zleciła do Laboratorium PSSE Krosno badanie parametru mętności w ramach kontroli wewnętrznej (sprawozdanie z badań nr 579/DW/HK/17 z dnia 11.10.2017r.).

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tutaj Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Skutkiem złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez wszystkie strony jest prawomocność i ostateczność decyzji.

Otrzymują:

1. Spółka Wodna Wodociągowa „Iwła II” w Iwli 200A, 38-450 Dukła;
2. Burmistrz Gminy Dukła, 38-450 Dukła, ul. Trakt Węgierski 11;
3. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, 39-959 Rzeszów
ul. Wierzbowa 16;
4. A/a x 3 (SŻ i Ż, SN, SE).



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KROŚNIE

Ewa Szybieniecka
mgr Ewa Szybieniecka